

# Überwachungsbericht für E-Anlagen<sup>1</sup>

Stammdaten				
Gen.-Behörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	775	Landratsamt Neu-Ulm	34-1711.3/2
Überw.-Behörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	775	Landratsamt Neu-Ulm	34-1711.3/2
Betreiber	[Name]	Süd-West-Chemie GmbH		
Standort	[Bezeichnung]	Süd-West-Chemie GmbH		
	[Straße, HNr.], [PLZ], [Ort]	Pfaffenweg 18	89231	Neu-Ulm
	EMAS [J/N]	N	ISO 14001 ff (+) [J/N]	N
Anlage	[Bez.]	Anlage zur Herstellung von Kunstharzen		
	[4.BImSchV] <sup>2</sup> , [IE-RL] <sup>2</sup>	4.1.8 (G/E)		4.1 h

Überwachung					
Grund (ggf. Anm.)	Regelüberwachung [J/N]	J	Turnus [Monate]	12	
	Anlassüberwachung [J/N]		Art des Anlasses:		
Termin (ggf. Anm.)	Datum [tt.mm.jj]	26.10.2022	angekündigt [J/N]	J	
Prüfumfang §§ 52 und 52a BImSchG	umfassend [J/N]	J			
	Schwerpunkte [J/N]	N			
Überwachung durch die technische Gewässeraufsicht [J/N]		N			
Prüfgrundlage (ggf. Anm.)	Bescheid(e), Anzeige(n) [J/N]	J	G24, G24.ÄB1, G24.A12/ÄB6		
	Anforderungsliste [J/N]	J	Anlage 2 zu Bescheid G24.A12/ÄB6		
	Schwerpunktprogramm [J/N]	N			
Ergebnis	Mängel [J/N]	N	Anordnung [J/N]	N	Stilllegung [J/N] N

Relevante Feststellungen und resultierende Maßnahmen				
Mangel	Maßnahme	gesetzter Termin	Behebung / Überprüfung erfolgt ...	
			durch (Organisation)	am

<sup>1</sup>Anlagen nach der Industrieemissions-Richtlinie (IE-RL) entsprechend § 3 der 4. BImSchV

<sup>2</sup>Nummer des Anhangs 1 der 4. BImSchV bzw. des Anhangs I der IE-RL